Odstup krbové vložky od zdi
Vložil Anonymous - 03/07/2007 22:59

Dobrý den, právě stavíme krb a nejsme si jisti odstupem krbu, resp. vložky od okolních materiálů. Stačí 5 cm? Díky

==========

Re: Odstup krbové vložky od zdi
Vložil Pavel Dostál - 04/07/2007 10:43

Dobrý den, odstupy:

samotné těleso odstupová vzdálenost od obezdívky 10-15 cm, kde to nejde, tak lze snížit na cca. 8cm za předpokladu, že obezdívka je z vhodného izolačního nehořlavého materiálu.

Dilatační mezery mezi rámy ev. zakrytování 2-3 mm, protože vložky se vlivem tepla roztahují.

Nehořlavá podlaha před vložkou - dvířky, dle doporučení výrobce: ale min. 80 cm
po bocích, kde se nevybírá popel a nepřikládá min. 40 cm.

==========

Re: Odstup krbové vložky od zdi
Vložil Anonymous - 05/07/2007 19:16

Dobrý den, děkuji za odpověď.

Na některých místech není možné dosáhnout odstupu 8cm, nevím co mám v tom případě dělat a co se v tom případě může stát.

Díky za jakoukoliv radu.

==========

Re: Odstup krbové vložky od zdi
Vložil Pavel Dostál - 14/07/2007 17:30

V některých místech opravdu nejde dodržet vzdálenost např. na kraji, kde obestavba začíná.

Na ostatních místech by se měl odstup dodržet. Pokud bude odstup malý hrozí malé ochlazování vložky vzduchem a přehřívání jak vložky, tak obestavby, což může v nejhorším případě i požárem. (v závislosti na okolních konstrukcích.)

==========