Průchozí chodby okolo bazénu

Vložil Pavel Dostál - 18/09/2005 19:11

MO napsal(a):

>Dobrý den. Ve svém diplomním projektu menší
>aquacentrum. Ráda bych se zaptala, zda v
>případě plaveckých a jiných bazénů (rozměr zhruba 25x12x2,5m) je
>nutno navrhovat průchozí chodbu okolo bazénové vany a z jakého
>důvodu? Dále bych se ráda zeptala, zda je možno přibližne
>odhadnout velikost nutného prostoru pro technické zázemí bazénů?
>Děkuji MO
>
>
Dobrý den, domnívám se, že průchozí chodby okolo bazénu nejsou povinné, ikdyž se mohu mýlit. Neznám takovou normu. Nicméně
vím, že se někdy k tomuto řešení projektanti a investoři přiklánějí a to hlavně z důvodů bezproblémových oprav při ev. protékání bazénů,
oprav instalací atd.

Velikost je závislá na druhu a veliksoti bazénu. Odhadl bych, že místnost může mít velikost kolem 4x4m podle použité technologie, navíc bývá ještě
přepadová nádrž, která bývá dymenzována dle kapacity koupaliště, velikosti bazénu, výkonu filtru atd.

==========