Pitná voda ze studny závažné výsledky měření, co s tím

Vložil horsim - 27/07/2014 10:11

Nechali jsme si udělat kontrolu vody z vlastní studny a výsledky jsou špatné, dá se s tím něco dělat ? Studna vyčistit např ? Je možné to nějakým způsobem zlepšit ?
vodivost 1090
dusičnany 75 mg/l
železo 0,1
tvrdost celková 26 GH
tvrdost přechodná 13 KH
reakce vody 7,4 pH
chlor 0
konduktivita - vodivost 673 mg/l
dusitany 0,05 mg/l
mangan 0,01
tvrdost jako CaCO3 4,62 mmol/l
amonné ionty 0,1 mg/l
Děkuji

==========

Re: Pitná voda ze studny závažné výsledky měření, co s tím

Vložil Pavel Dostál - 29/07/2014 18:16

Dobrý den, na dusičnany se prodává filtr Rainfresh, tuším s vložkou DNF 500.
Někdy se používá reverzní osmóza a pak se to ředí nebo přidávají nějaké složky, aby ta voda nebyla úplně bez minerálů.

==========

Re: Pitná voda ze studny závažné výsledky měření, co s tím

Vložil horsim - 04/08/2014 13:27

Děkuji za tip

==========

Re: Pitná voda ze studny závažné výsledky měření, co s tím

Vložil ammorbidente - 06/05/2016 15:28

Dobrý den,

jestli máte vodu ze studny napojenou na vodovodní kohoutek, doporučil bych Vám nejprve studnu vydenzifikovat chlórem a ke kohoutku pak přidař zařízení na úpravu pitné vody E-Spring, který dokáže omezit výskyt váce než 145 kontaminantů mající vliv na dopad zdraví, navíc také dokáže zničit více než

99.9% bakterií a virů, které se mohou nacházet ve vodě, změkčí vodu, zbaví jí zápachu a voda je tak naprosto čistá a bezpečná a navíc chutná. Nezbavuje však vodu prospěšných látek jako je vápník a hořčík.
Pokud chcete více info, napište mi.

==========