špatný rozbor pitné vody
Vložil lenkalat - 11/08/2014 13:13

Dobrý den,
nechali jsme si udělat rozbor vody ze studny, nikdy jsme neměli problém až nyní nám vyšel rozbor špatně.
clostridium perfringens - 2
escherichia coli - 10
enterokoky - 4
koliformní bakterie více než 200
kult.mikroorg.při 22 stupních C více než 300
kult.mikroorg. při 36 stupních - 49

prosím o radu co se dá dělat, jak máme studnu vyčistit nebo jsou již hodnoty vysoké a nepůjde již nic dělat.
Díky za váš čas, Latková L.

==========

Re: špatný rozbor pitné vody
Vložil Pavel Dostál - 12/08/2014 21:01

Dobrý večer, na pitnou vodu nejsem expert, ale můžete zkusit
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/forum/uprava-pitne-vody-z-vodovodu-a-vlastni-studne-filtrace-desinfekce-odstraneni-zapachu-a-ruznych-nezadoucich-prvku/3779-pitna-voda-ze-studny-zavazne-vysledky-mereni-co-s-tim.html#3783

-vyčistit a vydenzifikovat studnu chlorem (savem)
-odstranit zdroj znečištění, pokud to jde. např. suchý záchod poblíž studně, padající brouci, myši apod do studny atd.
-za nějakou dobu udělat další rozbor, pokud to nepomůže existují filtry, případně pravidelně desinfikovat (chlorátor)

==========

Re:špatný rozbor pitné vody
Vložil ammorbidente - 06/05/2016 15:26

Dobrý den,

jestli máte vodu ze studny napojenou na vodovodní kohoutek, doporučil bych Vám nejprve studnu vydenzifikovat chlórem a ke kohoutku pak přidař zařízení na úpravu pitné vody E-Spring, který dokáže omezit výskyt váce než 145 kontaminantů mající vliv na dopad zdraví, navíc také dokáže zničit více než 99.9% bakterií a virů, které se mohou nacházet ve vodě, změkčí vodu, zbaví jí zápachu a voda je tak naprosto čistá a bezpečná a navíc chutná. Nezbavuje však vodu prospěšných látek jako je vápník a hořčík.
Pokud chcete více info, napište mi.

==========